**RESOLUCIÓN No.**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES**

**LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE",** en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y

**CONSIDERANDO**

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción.

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables.

**Antecedentes:**

**1.** Que mediante Resolución **131-0994-2016** del 21 de diciembre de 2016, notificada electrónicamente el día 29 de diciembre de la misma anualidad, la Corporación **OTORGÓ CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES** a la sociedad **DISTRACOM S.A** con Nit 811.009.788-8, representada legalmente por el señor **MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA,** identificado con cédula de ciudadanía número 70.062.176, a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 9.310.679, en un caudal de **0.032L/Seg** para uso Comercial, en beneficio del predio denominado **"EDS DON QUIJOTE"** identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 017-44170, ubicado en la vereda Vallejuelito del municipio de La Unión, Antioquia. Vigencia de la concesión por el término de diez (10) años, contados a partir de la notificación del acto administrativo.

**2.** Que mediante Resolución **RE-05215-2021** del 06 de agosto de 2021, notificada electrónicamente el día 06 de agosto de la misma anualidad, la Corporación **APROBÓ A OBRA DE CAPTACION Y CONTROL DE CAUDAL** implementada por la sociedad **DISTRACOM S.A,** ya que hacer el aforo volumétrico arrojo un caudal de 0.031L/s, caudal similar al otorgado por la Corporación, el cual es equivalente a 0.032L/s.

**3.** Que mediante Resolución **RE-01999-2025** del 30 de mayo de 2025, notificada electrónicamente el día 06 de junio de 2025, Cornare **APROBÓ EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO** presentado por la sociedad **DISTRACOM S.A**, a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** para el periodo 2025-2026, y en el parágrafo primero del artículo primero dispuso lo siguiente:

> *"**Parágrafo primero.** Deberá presentar anualmente los registros de consumo del medidor de caudal implementado, con su respectivo análisis en litros por segundo y reportado de manera mensual…"*

**4.** Que mediante oficio con radicado **CS-03436-2026** del 12 de marzo de 2026, se remitió el informe técnico **IT-01122-2026** del 03 de marzo de 2026, a la sociedad **DISTRACOM S.A,** a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** o quien haga sus veces al momento, para que diera cumplimiento a lo señalado relacionado con lo siguiente:

> *"...**Requerir** a la parte interesada, para que en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, presente un informe con las evidencias de las actividades desarrolladas entre las actividades propuestas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), aprobado mediante el artículo primero de la Resolución RE-01999-2025 del 30/5/2025 ..."*

**5.** Que mediante correspondencia externa con radicados **CE-07523-2026** del 28 de abril de 2026, **CE-010637-2026** del 11 de junio de 2026 y **CE-12258-2026** del 07 de julio de 2026, la sociedad **DISTRACOM S.A,** a través



icontec ISO 9001 SC 1544-1 icontec ISO 14001 SA 159-1 icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** allega información relacionada en aras de ser evaluada por la Corporación.

**6.** Que, en virtud de las funciones de control y seguimiento otorgadas a la Corporación, se revisa el expediente **054000226059** y los radicados antes mencionados, generándose el Informe Técnico **IT-06409-2026** del 13 de octubre de 2026, en el que se observó y se concluyó lo siguiente:

*"…**25. OBSERVACIONES**:*

***Características de la concesión.***

*La fuente de abastecimiento es la quebrada El Magallo, con punto de captación en las coordenadas W: 75°22'27,4" y N: 05°58'58,1". El caudal otorgado (0,032 L/s) se calculó para lavado de vehículos, sobre un promedio diario de 3 camiones, 7 vehículos, 8 microbuses y 7 motos.*

*La concesión se otorgó por diez (10) años contados desde la notificación de la Resolución 131-0994-2016, efectuada el 29 de diciembre de 2016; en consecuencia, su vigencia vence el 29 de diciembre de 2026.*

***Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA.***

*El PUEAA 2025-2026 fue aprobado mediante Resolución RE-01999-2025 del 30 de mayo de 2025. El plan de inversión es de $1.320.000 y las actividades se programaron así: Año 1 (2025), un micromedidor, dos tecnologías de bajo consumo, un taller, dos salidas de campo, un mejoramiento de obras de captación y un sistema de almacenamiento; Año 2 (2026), las mismas actividades, excepto el micromedidor.*

***Registros de consumo (parágrafo primero del artículo primero de la RE-01999-2025).***

*Mediante el radicado CE-12258-2026 la sociedad allegó las lecturas mensuales del medidor de 2025, en m³/mes y en L/s, con lo cual se atiende esta obligación para dicho año. Con esos datos se calculó el caudal equivalente para cada mes.*

| ***MES*** | ***CONSUMO (m³/mes)*** | ***CAUDAL REPORTADO (L/s)*** | ***CAUDAL CON DÍAS REALES (L/s)*** | ***% DEL CAUDAL OTORGADO (0,032 L/s)*** |
|---|---|---|---|---|
| *Enero* | *82* | *0,0312* | *0,0306* | *95,7 %* |
| *Febrero* | *81* | *0,0308* | *0,0335* | *104,6 %* |
| *Marzo* | *82* | *0,0312* | *0,0306* | *95,7 %* |
| *Abril* | *82* | *0,0312* | *0,0316* | *98,9 %* |
| *Mayo* | *80* | *0,0304* | *0,0299* | *93,3 %* |
| *Junio* | *64* | *0,0244* | *0,0247* | *77,2 %* |
| *Julio* | *52* | *0,0198* | *0,0194* | *60,7 %* |
| *Agosto* | *44* | *0,0167* | *0,0164* | *51,3 %* |
| *Septiembre* | *57* | *0,0217* | *0,0220* | *68,7 %* |
| *Octubre* | *64* | *0,0244* | *0,0239* | *74,7 %* |
| *Noviembre* | *65* | *0,0247* | *0,0251* | *78,4 %* |
| *Diciembre* | *76* | *0,0289* | *0,0284* | *88,7 %* |
| ***Total / promedio 2025*** | ***829 / 69,1*** | ***—*** | ***0,0263*** | ***82,1 %*** |

*Según la tabla anterior, en 2025 se captaron 829 m³ (promedio de 69,1 m³/mes, equivalente a 0,0263 L/s o 82 % del caudal otorgado), frente a los 60 m³/mes estimados en el PUEAA; es decir, el consumo medido fue 15 % superior al reportado en el formulario. El consumo del segundo semestre (promedio de 59,7 m³/mes) fue 24 % menor que el del primer semestre (78,5 m³/mes).*



icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

**Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"**
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

***Avance de las actividades.*** *las evidencias aportadas permiten el siguiente análisis:*

| ***ACTIVIDAD*** | ***EVIDENCIA APORTADA*** |
|---|---|
| *Micromedidor a instalar o reponer* | *Fotografía del medidor de la EDS y lecturas mensuales de 2025 (CE-12258-2026).* |
| *Tecnologías de bajo consumo* | *No se aportó* |
| *Talleres o jornadas de capacitación* | *Cuatro formatos de asistencia, con cuatro asistentes cada uno y capacitadora de DISTRACOM S.A.: 19/06/2025 (entrega de folletos y póster; socialización del PUEAA), 04/08/2025 (retroalimentación de buenas prácticas) y 30/09/2025 (seguimiento a la implementación de buenas prácticas en el uso del agua).* |
| *Salidas de campo* | *No se aportó* |
| *Mejoramiento o adecuación de obras de captación* | *No se aportó* |
| *Sistemas de almacenamiento* | *La EDS ya contaba con los tanques de almacenamiento para la obra aprobada mediante Resolución RE-05215 del 6 de agosto de 2021.* |

*Las capacitaciones superan la meta del período, mientras que las actividades de infraestructura (tecnologías de bajo consumo, salidas de campo, mejoramiento de obras de captación y sistemas de almacenamiento) no registran evidencia.*

***Aguas residuales (artículo tercero).***

*La obligación establecida en el artículo tercero de la Resolución 131-0994-2016 se declaró cumplida mediante la Resolución RE-00026-2026, la cual verificó la conexión de la estación al alcantarillado municipal. Como información complementaria, la empresa DISTRACOM S.A. reporta la realización de inspecciones y limpiezas diarias de las rejillas perimetrales, así como el mantenimiento preventivo de la trampa de grasas. Aportó los siguientes soportes:*

- *El formato semanal de monitoreo correspondiente al año 2025.*
- *El certificado emitido por Alquiler y Suministros de Colombia sobre la limpieza de la trampa de grasas mediante equipo vactor (junio de 2025).*
- *El certificado expedido por la Empresa de Servicios Públicos de La Unión S.A. E.S.P. el 7 de noviembre de 2024, que acredita la conexión al alcantarillado como usuario comercial activo.*
- *El informe de caracterización INF-LAC-25-281 del Laboratorio Agua del Caribe – LAC S.A.S., basado en un muestreo compuesto de cuatro horas realizado el 20 de agosto de 2025.*

***Medida preventiva por vertimientos sin permiso e intervención de la ronda hídrica (RE-02729-2026).***

*Con posterioridad a la verificación documental anterior, y como resultado de la queja SCQ-131-0871-2026, la Corporación impuso a DISTRACOM S.A., mediante la Resolución RE-02729-2026 del 10 de agosto de 2026, la suspensión inmediata de los vertimientos del lavadero de vehículos a la fuente hídrica sin nombre FSN1 y de la intervención en su ronda de protección, debido a la presencia de espuma observada en el punto de descarga.*

***Tasa por utilización de aguas (artículo décimo primero).***

*El pago de la tasa de 2023 (Factura TU-34585, cancelada en noviembre de 2024) fue verificado mediante Resolución RE-00026-2026. Para 2025 se aportó el aviso de pago, emitido por la sociedad, de la Factura TU-47316 del 20 de abril de 2026 por $80.420, pagada el 5 de mayo de 2026.*



icontec ISO 9001 SC 1544-1 icontec ISO 14001 SA 159-1 icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

| ***Verificación de Requerimientos o Compromisos:*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***ACTIVIDAD*** | ***FECHA CUMPLIMIENTO*** | ***CUMPLIDO*** | | | ***OBSERVACIONES*** |
| | | ***SI*** | ***NO*** | ***PARCIAL*** | |
| *Resolución 131-0994-2016 del 21 de diciembre de 2016* | | | | | |
| *Obra de captación y control de caudal* | *6/08/2021* | ***X*** | | | *Aprobada mediante RE-05215-2021; ratificada en el IT-01122-2026.* |
| *Protección de la ronda hídrica y tratamiento de aguas residuales* | *16/10/2020* | ***X*** | | | *Declarados cumplidos con la Res. 131-1364-2020 y RE-00026-2026, sin embargo, los hallazgos valorados en la Medida preventiva con RE-02729-2026 (rampas dentro de la ronda de FSN1 y vertimientos sin permiso a la fuente) ponen en duda su cumplimiento.* |
| *Tasa por uso del agua* | *6/01/2026 (2023) 5/05/2026 (2025)* | ***X*** | | | *Acreditada para el 2025 con soporte de pago de la factura TU-47316.* |
| *Resolución RE-01999-2025 del 30 de mayo de 2025* | | | | | |
| *Presentar registros anuales de consumo del medidor (L/s mensual)* | *7/07/2026* | ***X*** | | | *Registros de 2025 allegados (CE-12258-2026).* |
| *Ejecución del PUEAA 2025-2026* | *28/04/2026 a 7/07/2026* | | | ***X*** | *Se aporta evidencia de las capacitaciones, pero las actividades de infraestructura (tecnologías de bajo consumo, salidas de campo, mejoramiento de obras de captación y sistemas de almacenamiento) no registran evidencia.* |

*Resolución 131-0994-2016 del 21 de diciembre de 2016: 3 obligaciones cumplidas y 0 incumplidas.*
*Resolución RE-01999-2025 del 30 de mayo de 2025: 1 cumplida y 1 con cumplimiento parcial – 0 incumplidas*
***Otras situaciones encontradas en la visita**: N.A.*

***26. CONCLUSIONES**:*

*La concesión de aguas superficiales otorgada a la sociedad DISTRACOM S.A. mediante la Resolución 131-0994 del 21 de diciembre de 2016, destinada al uso comercial (lavado de vehículos) en la Estación de Servicio Don Quijote, tiene vigencia hasta el 29 de diciembre de 2026.*

*La sociedad dio cumplimiento al parágrafo primero del artículo primero de la Resolución RE-01999-2025 del 30 de mayo de 2025, mediante el aporte de los soportes correspondientes a los registros mensuales de consumo de agua del periodo 2025.*

*El estado de ejecución del PUEAA (aprobado mediante la Resolución RE-01999-2025 del 30 de mayo de 2025) se estima como parcial. Lo anterior, por cuanto a la fecha no se ha allegado evidencia documental ni fotográfica*



SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

*de la implementación de tecnologías de bajo consumo, ejecución de salidas de campo, mantenimiento o mejoramiento de obras de captación, optimización de sistemas de almacenamiento, ni los soportes de las actividades programadas para la vigencia 2026.*

*Con base en la revisión documental efectuada en el expediente 054000226059 y de conformidad con las actuaciones de la Corporación, se constata el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución 131-0994 del 21 de diciembre de 2016 y del Auto AU-02931-2024. Lo anterior se observa sin perjuicio de las actuaciones derivadas de la Medida Preventiva impuesta mediante la Resolución RE-02729-2026 del 10 de agosto de 2026.*

*Si bien la sociedad acredita documentalmente su vinculación al sistema de alcantarillado municipal, las observaciones del informe técnico IT-04426-2026 del 28 de julio de 2026, que atendió la queja SCQ-131-0871-2026 del 01 de julio de 2026, evidencian discrepancias con respecto a lo manifestado por el usuario. La información técnica sugiere que un porcentaje del agua residual generada en el área del lavadero estaría siendo descargado directamente hacia una fuente hídrica natural. Este asunto es objeto de control y seguimiento por parte de la Subdirección de Servicio al Cliente dentro del expediente SCQ-131-0871-2026.*

*No aplica cobro por control y seguimiento, dado que no se realizó visita técnica de inspección para esta evaluación…"*

**CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

Que el Artículo 8 de la Constitución Política establece que *"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".*

Que el Artículo 79 de la Carta Política indica que: *"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."*

Que el Artículo 80 ibídem, establece que: *"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..."*

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Que el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo siguiente: *"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;"*

Que el artículo 88 del Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de una concesión.

Artículo 2.2.3.2.8.6., "Inalterabilidad de las condiciones impuestas**.** *Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma."*



ISO 9001 SC 1544-1 ISO 14001 SA 159-1 Carbono Neutro Certificado CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Que en virtud de las anteriores consideraciones jurídicas y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico **IT-06409-2026** del 13 de octubre de 2026, esta Corporación procederá a resolver sobre la información allegada a través de las correspondencias externas con radicados **CE-07523-2026** del 28 de abril de 2026, **CE-010637-2026** del 11 de junio de 2026 y **CE-12258-2026** del 07 de julio de 2026, por la sociedad **DISTRACOM S.A** con Nit 811.009.788-8, a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 9.310.679, o quien haga sus veces al momento. De igual manera, el permiso de concesión de aguas tiene vigencia hasta el día 29 de diciembre de 2026, por lo que, de continuar con el uso del recurso hídrico, deberá tramitar ante la Corporación la renovación del permiso, lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.

Que es competente para conocer de este asunto la Directora de la Regional Valles de San Nicolás y que, en mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO. ACOGER** la información presentada mediante el radicado **CE-12258-2026** del 07 de julio de 2026, por la sociedad **DISTRACOM S.A** con Nit 811.009.788-8, a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 9.310.679, o quien haga sus veces al momento, relacionada a los informes de avance al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

**ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR** a la sociedad **DISTRACOM S.A** con Nit 811.009.788-8, a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 9.310.679, o quien haga sus veces al momento, para que en el término de **un (01) mes,** contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue la siguiente información:

1. Salidas de campo, mejoramiento o adecuación en las obras de captación y la adopción de tecnologías de bajo consumo, en el marco de las actividades propuestas para el Programa de Uso Eficiente y ahorro del agua.

2. Informe y demuestre, con soportes (planos, registro fotográfico y certificación de la empresa de servicios públicos), el destino final de las Aguas Residuales Domésticas – ARD y Aguas Residuales no Domésticas – ARnD, generadas del lavado de vehículos, indicando si las canaletas, el desarenador y la trampa de grasas descargan al alcantarillado municipal o a la fuente hídrica.

**Parágrafo.** En caso de que realice alguna descarga a fuente hídrica o al suelo, deberá tramitar ante la Corporación el respectivo permiso de vertimientos, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2. y siguientes del Decreto 1076 de 2015.

**ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR** a la sociedad **DISTRACOM S.A**, a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** o quien haga sus veces al momento, para que antes del **29 de diciembre de 2026**, presente ante Cornare la solicitud de Renovación del permiso de concesión de aguas.

**ARTÍCULO CUARTO. INFORMAR** a la sociedad **DISTRACOM S.A**, a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** o quien haga sus veces al momento, que deberá continuar con la implementación del PUEAA aprobado por la Corporación y deberán documentar sus avances, dado que la Corporación podrá realizar control y seguimiento del mismo.

**ARTÍCULO QUINTO. ADVERTIR** que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente.



SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

**ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR** a la sociedad **DISTRACOM S.A**, a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** o quien haga sus veces al momento, que la visita de control y seguimiento podrá estar sujeta a cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 2008 y la Resolución RE-01502-2026 del 11 de mayo de 2026 y demás norma que sustituya o modifique.

**ARTÍCULO SÉPTIMO. NOTIFICAR** el presente acto administrativo a la sociedad **DISTRACOM S.A**, a través de su apoderado el señor **HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ,** o quien haga sus veces al momento, haciéndole entrega de una copia de esta, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada Ley.

**ARTÍCULO OCTAVO. INDICAR** que, contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO NOVENO. ORDENAR** la **PUBLICACIÓN** del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO**
Directora Regional Valles de San Nicolás

***Expediente: 054000226059***
*Proyectó: Juan Pablo García. Fecha: 03/11/2026*
*Trámite: Control y seguimiento*
*Asunto: Concesión de Aguas Superficiales*
*Técnico: Joaquín Bernal*



icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

**Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"**
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare