Expediente: **056150246691**
Radicado: **RE-03985-2026**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Grupo Recurso Hídrico**
Tipo Documental: **RESOLUCIONES**
Fecha: **20/10/2026** Hora: **11:00:13** Folios: **21**

RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DEL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y

CONSIDERANDO

Que mediante Auto N°AU-01498-2026 del 30 de abril de 2026, se dio inicio al trámite ambiental de **CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS**, solicitado la sociedad **NACIENTE S.A.S.**, con Nit 900.388.356-7, representada legalmente por el señor **SEBASTIAN RADI VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía número 71.370.479, para uso industrial, en beneficio de la embotelladora de agua, ubicada en la Vereda La Convención, en Rionegro, Antioquia.

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información, realizada visita técnica al sitio de interés el día 04 de junio de 2026, de la cual, mediante Oficio con radicado N°CS-09852-2026 del 06 de julio de 2026, se requirió a la sociedad **NACIENTE S.A.S.**, a través de su representante legal, una información complementaria.

Que mediante Escrito con radicado N°CE-13412-2026 del 27 de julio de 2026, el señor **SEBASTIAN RADI VILLEGAS,** en calidad de representante legal, solicitó prórroga para el cumplimiento de los requerimientos, la cual, se concedió a través de Auto con radicado N°AU-02857-2026 del 30 de julio de 2026.

Que, en respuesta a los requerimientos realizados por la Corporación, se allega Escrito con radicado N°CE-14296-2026 del 10 de agosto de 2026 en el que solicitó acompañamiento del equipo técnico para realizar prueba de bombeo del pozo, y a través de Oficio con radicado N°CS-13112-2026 del 31 de agosto de 2026, se confirma la asistencia a la prueba de bombeo.

Que, por medio de Escrito con radicado N°CE-16283-2026 del 09 de septiembre de 2026, se allegan los documentos requeridos mediante Oficio con radicado N°CS-09852-2026 del 06 de julio de 2026.

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Que se fijó el aviso de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, en la Alcaldía de Rionegro, Antioquia entre los días 21 de mayo de 2026 al 04 de junio de 2026.

Que no se presentó oposición en el momento de practicarse la visita ocular o durante la diligencia.

Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada por el interesado, se realizó la visita técnica al lugar de interés el día 04 de junio de 2026, y con el fin de conceptuar sobre la concesión de aguas, se genera el Informe Técnico con Radicado N° IT-06511-2026 del 15 de octubre de 2026, el cual es parte integral de la presente actuación administrativa y, en donde se concluyó lo siguiente:

"(…)"

3. OBSERVACIONES

3.1 *El aviso de la concesión de aguas subterráneas, se fijó el día 21 de mayo de 2026 (anexo 1), en la cartelera de la Alcaldía del Municipio de Rionegro y la desfijación del aviso y la visita ocular se realizó el día 4 de junio de 2026. Durante el periodo de fijación de los avisos y durante la visita ocular no se presentaron oposiciones al trámite.*

Durante la visita de campo se capturaron las coordenadas geográficas del predio (entrada) y en el punto de captación del pozo; se efectuó recorrido por el predio tomando registros fotográficos (Anexo 2) y las características geográficas, ambientales y los datos del nivel estático del pozo.

A la visita de campo asistió en representación de la sociedad Naciente S.A.S., el Ing. Juan Pablo Pino, Asesor y el Ing. Ambiental Andrés Escobar de Eco-Logic y por parte de Cornare asistió el funcionario Héctor Mario Herrera Parra, profesional Especializado del grupo de Recurso Hídrico - Subdirección de Recurso Naturales.

3.2 *Para acceder al Lote 66 donde se desarrollará el proyecto de Naciente, se toma la vía que de Rionegro conduce al Aeropuerto José María Córdoba, y diagonal a la pista de aterrizaje se encuentra la Zona E; se accede por la segunda portería hasta el final de la vía interna, luego se gira a la izquierda y a los 90 m se encuentra la entrada al Lote de Naciente (Figura 1).*

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare



Figura 1. Localización del Pozo de Naciente y los pozos de Zona E.

3.3 *La principal actividad económica del proyecto Naciente S.A.S. localizado en el Lote 66 del complejo Zona, vereda La convención del municipio de Rionegro, es el proceso de embotellado de agua tratada, por esta razón construyeron un pozo, cuyo permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas fue otorgado mediante Resolución RE-00273-2025 del 28 de enero de 2025. Actualmente se está tramitando el permiso de concesión de aguas, del cual hace parte este informe técnico.*

3.4 Determinantes ambientales (Anexo 3): *Acorde con la información del sistema de información Corporativo de CORNARE, la zonificación y restricciones ambientales del POMCA del Río Negro, el 100% del predio identificado con FMI: 020-214960, donde se instalará la embotelladora de agua tratada, más conocido como Lote 66 de Naciente, se encuentra suelo suburbano. El lote 66 Naciente se ubica al interior del COMPLEJO ZONA E P.H, el cual es una copropiedad, conformada por 66 lotes, por lo tanto, es una actividad preestablecida ante la norma urbanística.*

3.5 *La Sociedad Naciente S.A.S., presentó la propuesta del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, PUEAA en el formato: F-TA-50_Formulario_ahorro_uso_eficiente_agua_sector productivo con caudales >= a 1,0 L/s, el cual fue evaluado en el Formato: F-TA-87_Anexo_ Evaluacion_PUEAA_presentado_ en_formatos_F-TA-50_y_F-TA-84.V.01, dentro del presente trámite. En el numeral 5.9 se presenta el resumen del PUEAA.*

3.6 Descripción de las características hidrogeológicas de la zona:

De acuerdo con la información del sistema de información de Cornare, el predio donde se desarrollará el proyecto de la embotelladora de agua de Naciente (Lote 66 de Zona E), Pertenece a la Unidad Hidrogeológica Montana e intramontana de la cordillera Central; aflora en superficie un acuífero libre, desarrollado en depósito aluviales del Río Negro de potencialidad cualitativa media y potencial cuantitativo bajo. Debajo de este acuífero se encuentra un acuífero semiconfinado desarrollado

icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

sobre los suelos residuales del Batolito Antioqueño, de potencialidad cualitativa media y potencial cuantitativo bajo.

Del informe de perforación se elaboró la siguiente columna litológica (Figura 1).

Tabla 1. Columna Litológica del pozo N°1 que abastece el proyecto Naciente, Municipio de Rionegro

Capa N°	Profundidad techo (m)	Profundidad base (m)	Espesor (m)	Descripción litológica
1	**0,0**	**3,0**	**3,0**	Limo y arcillas de color gris claro y marrón
2	**3,0**	**6,0**	**3,0**	Arenas finas de color beige, minerales predominantes el cuarzo subredondeado, feldespatos alterados, moscovita, biotita y fragmentos líticos
3	**6,0**	**10,0**	**4**	Arena gruesa de color amarillo intenso a marrón, compuesta por granos de cuarzo y horblendas redondeados; se identifican fragmentos de rocas ígneas y metamórficas
4	**10,0**	**18,0**	**8,0**	Mezcla heterogénea de arenas gruesas, gravas y fragmentos de roca de mayor tamaño, producto del grus del Batolito antioqueño y la roca dura fracturada.

Características de la construcción del pozo: *El Pozo de Naciente ubicado en el Lote 66 de Zona E, tiene una profundidad de 18 m y está revestido con tubería de PVC RDE-21 de 6 pulgadas de diámetro (Tabla 2 y Anexo 4).*

Tabla 2. Diseño técnico del pozo N° 1 de Naciente, Municipio de Rionegro

Capa N°	Profundidad techo (m)	Profundidad base (m)	Longitud (m)	Descripción Revestimiento
1	+0,5	8,0	8,5	Tubería ciega de PVC RDE-21 6" de diámetro
2	8,0	15,0	7,0	Filtros ranurados de PVC RDE-21 6" de diámetro
3	15,0	18,0	3,0	Tubería ciega de PVC RDE-21 6" de diámetro

La prueba de bombeo realizada entre el 1 y el 3 de septiembre de 2026, tuvo una duración de 24 horas la etapa de bombeo y 24 horas la etapa de recuperación y se realizó a un caudal promedio de 4,3 L/s. Se utilizó como pozo de observación el pozo 3 de Zona E (Portería) ubicado a una distancia de 180 m. Los principales resultados obtenidos de la interpretación de la esta prueba de bombeo se consignan en la tabla 3.

Tabla 3. Datos y resultados de la Prueba de Bombeo										
NOMBRE ACUIFERO	TIPO DE ACUIFERO	ESPESOR (m).	CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DEL POZO Y DEL ACUIFERO							
			NE (m)	ND (m)	Q (l/s)	**s (m)**	CE (l/s/m)	T (m^2/día)	K (m/día)	

icontec ISO 9001 SC 1544-1 icontec ISO 14001 SA 159-1 icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Acuífero de los Valles de San Nicolás	*Acuífero libre (sedimentos aluviales) de permeabilidad primaria y acuífero semiconfinado (saprolito del Batolito Antioqueño) de permeabilidad primaria*	*7,0*	*2,44*	*12,45*	*4,33*	*10,01*	*0,43*	*13,7*	*1,95*	*No se calculó*
N.E.= nivel estático; ND = nivel dinámico; Q = caudal prueba de bombeo; s = abatimiento; CE = capacidad específica; T = transmisividad; K = conductividad hidráulica; S = coeficiente de almacenamiento.										
El acuífero se encuentra conformado por depósitos aluviales del Rio Negro y saprolito de las ígneas que conforman el Batolito Antioqueño.										

- *La evaluación de los resultados de la prueba de bombeo del pozo de Naciente, realizada entre el 1 y 3 de septiembre de 2026, arrojó los siguientes resultados:*

Parámetros fundamentales de la prueba

PARÁMETRO	***VALOR***
Profundidad del pozo	*18,0 m*
Nivel estático	*2,44 m*
Caudal promedio de prueba	*4,33 L/s*
Nivel dinámico final	*12,45 m*
Abatimiento final	*10,01 m*
Duración etapa de bombeo	*24 h*
Duración etapa de recuperación	*24 h*
Profundidad de instalación de bomba	*17 m*
Intervalo de filtros	*8–15 m*
Espesor de intervalo filtrante	*7 m*
Capacidad específica a 24 h	*0,433 l/s/m*

Acorde a la prueba se observa que después de 24 horas de bombeo el descenso se hace pequeño y el nivel dinámico se aproxima a una condición cuasi-estacionaria. Adicionalemnte, durante la recuperación el nivel no retorna completamente al nivel estático, faltándole 12 cm, lo que es importante para establecer el caudal óptimo de explotación

- *El consultor propone 6,30 l/s como caudal de explotación viable, lo que no se recomienda teniendo en cuenta el siguiente análisis:*

  - *En el informe se calcula el caudal óptimo de explotación, multiplicando la Ce = 0,433l/s/m, por el abatimiento disponible 14,56, lo que daría 6,30 l/s.*
  - *El problema está en la interpretación de esos 14,56 m de abatimiento disponible.*
  - *Ese cálculo supone, implícitamente, que el pozo puede seguir produciendo proporcionalmente hasta llevar el nivel dinámico aproximadamente hasta la profundidad de la bomba.*

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

- *Pero el pozo tiene filtros entre 8 y 15 m, mientras que la bomba está instalada a 17 m.*

Por tanto, no es hidrogeológicamente conveniente utilizar toda la columna de agua hasta la bomba como abatimiento disponible.

- *Si hacemos una extrapolación lineal del comportamiento observado durante la prueba, se observa que el nivel dinámico sería de 17,0 m (el nivel estático de 2,44 m, más el abatimiento disponible de 14, 56 m.), Es decir, prácticamente coincidiría con la profundidad de instalación de la bomba, presentándose una inconsistencia fundamental:*

  - ***El pozo termina a los 18 m;***
  - ***El intervalo de filtros termina a los15 m;***
  - ***La bomba está instalada a los 17 m.***

Por lo tanto, el nivel de agua quedaría 2 m por debajo de la parte inferior del filtro.

En conclusión, la extrapolación de 6,30 l/s llevaría al pozo a una condición hidráulicamente poco segura, porque se estaría intentando mantener el bombeo cuando el nivel dinámico ya habría descendido por debajo del intervalo principal de admisión, considerándose poco recomendable un caudal de 6,30 l/s como óptimo de explotación.

- *Estimación del caudal óptimo de explotación: Si utilizamos el comportamiento observado durante la prueba como referencia y aplicamos un criterio de seguridad hidráulica, se considera técnicamente defendible adoptar como Caudal recomendado: 4,0 l/s, lo cual es corroborado con el siguiente análisis:*

  Durante las 24 horas de recuperación al pozo le faltó 12 cm, para alcanzar el nivel estático inicial de la prueba de bombeo, lo que indica que el caudal óptimo de explotación debería ser un poco menor que el caudal con que se hizo la prueba, es decir menor a 4,33 L/s.

El valor de 4,0 L/s representa aproximadamente: (4,0/4,33) ×100 ≈ 92% del caudal utilizado durante la prueba.

Si el comportamiento abatimiento-caudal se aproxima inicialmente a una relación proporcional, para 4,0 L/s tendríamos:

$$s \approx 10{,}01(4{,}0/4{,}33) \quad s \approx 9{,}25\ m \quad \text{Por tanto: } ND \approx 2{,}44+9{,}25 \approx 11{,}69m$$

Con este nivel dinámico todavía quedarían aproximadamente: 15−11,69 = 3,31m de columna saturada sobre la base del intervalo filtrante.

Esto proporciona un margen hidráulico considerablemente más razonable que los 2,55 m observados durante la prueba a 4,33 L/s y que los -2 m (2 metros por debajo de la base del filtro) calculados con un caudal de 6,3 l/s 3.7 Relación de otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes < a 1000 m del pozo (tabla 4):

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Tabla 4. Características de las captaciones cercanas a menos de 1000 m del pozo de Naciente

Captaciones					
N° Expediente	***56150212439***	***56150212439***	***56150212439***	***56150203472***	***200210489***
Tipo de captación	***Pozo***	***Pozo***	***Pozo***	***Aljibe***	***Aljibe***
Municipio	***Rionegro***	***Rionegro***	***Rionegro***	***Rionegro***	***Rionegro***
Vereda	***La Convención***	***La Convención***	***La Convención***	***Llanogrande***	***El Hatillo***
Y_WGS84	***6,145578***	***6,144722***	***6,146667***	***6,136861***	***6,137727***
X_WGS84	***-75,43357***	***-75,42944***	***-75,42333***	***-75,42661***	***-75,42208***
*Z__msnm_*	***2098***	***2098***	***2102***	***2098***	***2100***
Profundidad (m)	***34***	***40.95***	***40.95***	***5.81***	***5.4***
Tipo revestimiento	***Tuberia PVC RDE 21***	***Tuberia PVC RDE21 de 6"***	***Tuberia PVC RDE21 de 6"***	***Atanores de cemento***	***Husillos de cemento***
Diámetro revestimiento	***6"***	***6"***	***6"***	***36"***	***N,I***
Caudal total (L/s)	***1,1***	***1.2***	***1.2***	***3***	***0.21***
Nivel Estático (m)	***3,1***	***3.5***	***0.2***	***0.8***	***0***
Nivel Dinámico (m)	***21,33***	***12.2***	***30.7***	***3.3***	***0***
Estado Actual	***Activo***	***Activo***	***Sellado***	***Activo***	***N,I***
Uso principal	***Comercial***	***Doméstico***	***Doméstico***	***Industrial***	***Riego***
Resolución concesión	***RE-05515-2025***	***112-3173-2016***	***112-3173-2017***	***RE-01933-2022***	***131-0573-2006***
Fecha concesión	***5/12/2025***	***6/23/2016***	***6/24/2016***	***5/23/2022***	***8/15/2006***
OBSERVACIO	***Pozo 3 (Portería)***	***Pozo 1 (PTAP)***	***Pozo 2 (Sellado)***		

3.7 Datos específicos para el análisis de la concesión de aguas subterráneas:

a) Fuente de Abastecimiento:

NOMBRE ACUIFERO	***TIPO DE ACUIFERO***	***ESPESOR (m).***	***CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DEL POZO Y DEL ACUIFERO***							
			NE (m)	***ND (m)***	***Q (l/s)***	***s (m)***	***CE (l/s/m)***	***T (m^2/día)***	***K (m/día)***	

icontec ISO 9001 SC 1544-1 icontec ISO 14001 SA 159-1 icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Acuífero de los Valles de San Nicolás	*Acuífero libre (sedimentos aluviales) y acuífero semiconfinado (saprolito del Batolito Antioqueño*	*7,0*	*2,44*	*12,45*	*4,33*	*10,01*	*0,43*	*13,7*	*1,95*	*No se calculó*
N.E.= nivel estático; ND = nivel dinámico; Q = caudal prueba de bombeo; s = abatimiento; CE = capacidad específica; T = transmisividad; K = conductividad hidráulica; S = coeficiente de almacenamiento.										
El acuífero se encuentra conformado por depósitos aluviales del Rio Negro y saprolito de las ígneas que conforman el Batolito Antioqueño.										

b) Características de la captación (pozo)

TIPO DE CAPTACIÓN	*PROF. (m)*	*LONG. FILTROS (m)*	*CAPACIDAD ESPECIFICA (L/s-m.)*	*CAUDAL PRUEBA BOMBEO (L/s.)*	*CAUDAL RECOMEN-DADO (L/s.)*	*COORDENADAS (WGS84)*						
						LONGITUD (W)			*LATITUD (N)*			*Z*
						gr	*min*	*sg*	*gr*	*min*	*Sg*	*msnm*
Pozo	*18*	*7*	*0,43*	*4,33*	*4,0*	*-75*	*25*	*30,42*	*6*	*8*	*40,71*	*2097*
El pozo tiene una profundidad de 18 m y tiene 7 metros de filtros colocados entre 8 y 15 m de profundidad, una capacidad específica de 0,43 L/s/m, el caudal de la prueba de bombeo fue de 4,33 L/s y el caudal recomendado es de 4,0 L/s.												

c) Obras para el aprovechamiento del agua:

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO					
TIPO CAPTACIÓN:	*Seleccionar con una X la que aplica y completar la información solicitada*				
Pozo profundo: _X___	*Aljibe: _____*	*Manantial: ___*	*Galería: ____*	*Otro: Sl ___*	*¿Cuál?:_____ _*
Prof. (m): _18__	*Prof. (m): ___*	*Tipo: aplica para manantial y galería*		*Dimensiones_____ __*	
Aducción:	*Describir el tipo de material y el diámetro de la tubería de aducción*				
*Equipo de bombeo: _X_*	*Tipo: Sumergible Lapicero*	*HP: 2*	*Caudal (L/s): 4,0*	*Cabeza hidráulica: __24__*	
Sistema de almacenamiento: __X__	*Describir el sistema de almacenamiento indicando su capacidad)*			*Estado: Bueno _X_ Regular ___ Malo ___*	
INSTRUMENTACION:	*Seleccionar con una X la que aplica y completar la información solicitada*				
Tubería para medir niveles: __X__	*Describir el material, el diámetro y la profundidad*			*Estado: Bueno _X_ Regular ___ Malo ___*	
*Válvula de control: _X_*	*Describir tipo de válvula*			*Estado: Bueno _X_ Regular ___ Malo ___*	
*Medidor de caudal: _X_*	*Describir tipo de medidor*			*Estado: Bueno _X_ Regular ___ Malo ___*	
Grifo : __No___	*Describir el tipo de grifo*			*Estado: Bueno ___ Regular ___ Malo ___*	
OTROS ADITAMENTOS:	*Seleccionar con una X la que aplica y completar la información solicitada*				
*Tapa del pozo: __No_*	*Describir características y dimensiones*			*Estado: Buena ___ Regular ___ Mala ___*	
Caseta de bombeo: No	*Describir características y dimensiones*			*Estado: Buena ___ Regular ___ Mala ___*	

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Cerramiento del pozo: No	*Describir el tipo de cerramiento y dimensiones*	*Estado: Buena ___ Regular ___ Mala ___*
Continuidad del Servicio: SI __		*Tiene Servidumbre: SI ____ NO __X____*
Según la autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, los reportes emitidos por ANALTEC LABORATORIOS SAS, informe No. AN-25-013625-1, con fecha de muestreo del 08/07/2025, e informe No.AN-25-016121-1, con fecha de muestreo del 11/08/2025, muestra que los parámetros de coliformes totales, hierro total, pH y turbiedad están por fuera de los límites permisibles, acorde a la Resolución 2115 de 2007, por lo cual la fuente hídrica evaluada requiere tratamiento para cumplir con los criterios de calidad establecidos y ser apta para consumo humano.		

d) Cálculo del caudal requerido:

USO	***DOTACIÓN****	***CAUDAL (L/s.)***	***FUENTE***
INDUSTRIAL (Embotellado de agua tratada)		*4,0*	***Pozo 1 (Acuífero de los)***
TOTAL CAUDAL REQUERIDO (L/s)	*4,0*		

** Módulo de consumo según resolución vigente de* ***Cornare****.*

*3.8 Sujeto del cobro de la tasa por uso****: Sí***

4. CONCLUSIONES

4.1 La información presentada por el señor SEBASTIAN RADI VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 71.37.479,, representante legal de la sociedad NACIENTE S.A.S., con Nit 900388356-7, relacionada con la solicitud del permiso de concesión de aguas subterráneas, para uso industrial, en beneficio de la embotelladora de agua, ubicada en el predio con FMI: 020-214960, localizado en la vereda La Convención de Rionegro - Antioquia, cumple con los requisitos exigidos en la Sección 9: PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR CONCESIONES, del Capítulo 2:USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, del Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

4.2 Ante este trámite de concesión de aguas subterráneas no se presentó ningún tipo de oposición por parte de persona natural o jurídica alguna, durante la fijación del aviso en la alcaldía del municipio de Rionegro, ni durante la visita de campo.

4.3 De acuerdo a los resultados de la prueba de bombeo realizada entre el 1 y el 3 de septiembre de 2026, el caudal óptimo de explotación corresponde ***4,0 L/s.***

4.4 El predio identificado con el FMI: 020-214960, localizado en la vereda La Convención, municipio de Rionegro - Antioquia, se encuentra ubicada al interior COMPLEJO ZONA E P.H, el cual es una copropiedad, conformada por 66 lotes, por lo tanto, es una actividad preestablecida ante la norma urbanística.

4.5 *El usuario presentó la Resolución de Autorización Sanitaria Favorable para la Concesión de Aguas subterráneas, para consumo humano N°2026060063208*

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

del 14 de abril de 2026, expedida por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia.

4.6 El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-, para ejecutar en el periodo 2026-2036, enviado por el señor SEBASTIAN RADI VILLEGAS, representante legal de la Sociedad NACIENTE S.A.S., se ***ACOGE****, por haber presentado:*

- ✓ *El diagnóstico ambiental de la fuente subterránea captada por el pozo.*
- ✓ *Como información de la oferta del agua subterránea se presentan información de nivel estático, nivel dinámico, profundidad de la captación y diámetro, datos tomados de una prueba de bombeo realizada en septiembre de 2026.*
- ✓ *Diagnóstico del sistema de abastecimiento describen todos los componentes del sistema para aguas subterráneas.*
- ✓ *Estiman unos consumos mensuales de 12960 m³, equivalentes a 5 L/s, los cuales fueron actualizados a 4 L/s (caudal recomendado de explotación), equivalentes a 10368 m³/mes.*
- ✓ *Estimación de las pérdidas totales de 10% y una meta de reducción de pérdidas del 1%.*
- ✓ *Un módulo de consumo de 1 L/Unidad de Producto-Mes, pero no lo justifican.*
- ✓ *Plan de inversión con las actividades cuantificadas por año con su respectivo presupuesto.*

4.7 ***ES VIABLE*** *otorgar el permiso de concesión de aguas subterráneas a la sociedad* ***NACIENTE S.A.S****., con Nit 900388356-7, representado legalmente por el señor* ***SEBASTIAN RADI VILLEGAS,*** *identificado con cédula de ciudadanía número 71.37.479, en un caudal total de* ***4,0 l/s,*** *para uso industrial (embotelladora de agua tratada) a captarse del Pozo de Naciente, en beneficio del predio identificados con FMI: 020-214960 (Lote 66 de Zona E), ubicado en la vereda La Convención del municipio de Rionegro - Antioquia.*

"(…)"

CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que *"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".*

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: *"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

El artículo 80 ibídem, establece que: *"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..."*

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Que el artículo 2.2.3.2.7.1 antes del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.

Que así mismo, el artículo 2.2.3.2.16.4**.** *Aguas subterráneas, Exploración. Permiso. La prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la Autoridad Ambiental competente.*
Que el artículo 2.2.3.2.16.13. Ibidem, los aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajenos, requieren concesión de la autoridad ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predio que este tenga posesión o tenencia.

Que, a su vez, el artículo 2.2.3.2.17.9 ibidem establece: "La Autoridad Ambiental Competente dispondrá la supervisión técnica de los pozos y perforaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las resoluciones de permiso o concesión."

Que el artículo 88 del Decreto-Ley 2811 de 1974, establece que sólo puede hacerse uso de las aguas en virtud de una concesión.

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las Obras Hidráulicas.

> *Artículo 120 determinó lo siguiente*: *"El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir*

icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado".

Artículo 121 ibidem, señala que: Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Artículo 122 ibidem indica que: Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que el Artículo 153 del referido Decreto-ley, dispone que, las concesiones de aguas subterráneas podrán ser revisadas, modificadas o declararse su caducidad, cuando haya agotamiento de tales aguas o las circunstancias hidrogeológicas que se tuvieron en cuenta para otorgadas hayan cambiado sustancialmente.

Que la Ley 373 de 1997, Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del Agua, la cual, en su artículo primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como "*(...) el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico*".

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, que "*(...) El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso,. que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.*
(.. .)"

icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 adicionado al Decreto 1076 del 2015, cuyo objeto es reglamentar la Ley 373 de 1997, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del agua, que la anterior norma fue desarrollada por la Resolución 1257 del 2018 estableciendo lineamientos del contenido básico para la formulación y aprobación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorra de Agua (PUEAA)

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 43 establece: *"Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el ministerio del Medio Ambiente, que se destinarán equitativamente a programas de inversión en: conservación, restauración y manejo Integral de las cuencas hidrográficas de donde proviene el agua..."*

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, *la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua*, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, acogiendo lo establecido en el Informe Técnico con Radicado N° IT-06511-2026 del 15 de octubre de 2026, se entra a definir el trámite ambiental relativo a la solicitud de concesión de aguas **CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS** lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Que es competente el **Subdirector de Recursos Naturales** para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR una **CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS** a la sociedad **NACIENTE S.A.S.**, con Nit 900388356-7, representada legalmente por el señor **SEBASTIAN RADI VILLEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía número 71.37.479, para que extraiga del pozo profundo un caudal total de **4,0 l/s** con un régimen de bombeo de 24 horas/día, para a uso INDUSTRIAL (Embotelladora de agua tratada), en beneficio del predio con FMI 020-214960, en el municipio de Rionegro, Antioquia bajo las siguientes características:

Nombre del predio: Lote 66 Naciente	**FMI: 020-214960**	**Coordenadas del predio**						
		LONGITUD (W) - X			**LATITUD (N) Y**			**Z**
		-75°	**25'**	**29,96"**	**6°**	**8'**	**39,95"**	**2097**
Punto de captación N° 1 (Pozo)					**1**			
Nombre Acuífero:	**Valles de Sa Nicolás**	**Coordenadas de la captación**						
		LONGITUD (W) - X			**LATITUD (N) Y**			**Z**
		-75°	**25'**	**30,42"**	**6°**	**8'**	**40,71"**	**2097**
Usos					**Caudal (L/s.)**			
1	**Industrial (embotellado de agua tratada)**							
Caudal total a otorgar de la captación N° 1 (Pozo):					**4,0**			
	CAUDAL TOTAL A OTORGAR				4,0			

PARAGRAFO: La vigencia de la presente Concesión de aguas, será de diez (10) años contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, la cual podrá prorrogarse previa solicitud escrita formulada por el interesado ante esta Autoridad Ambiental dentro del último año antes de su vencimiento. De no presentarse la solicitud escrita dentro de este término, la concesión quedará sin vigencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Concesión de aguas subterráneas que se **OTORGA**, mediante la presente resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su aprovechamiento; por lo que, se **REQUIERE** a la sociedad **NACIENTE S.A.S.**, a través de su Representante Legal el señor **SEBASTIAN RADI VILLEGAS,** para que cumpla con las siguientes obligaciones, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación:

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Sobre monitoreo de niveles y caudales captados (Anexo 5): La Sciedad Naciente S.A.S., representado legalmente por el señor **SEBASTIAN RADI VILLEGAS** deberá:

1. Deberá llevar un registro de niveles del agua dentro del pozo o el aljibe, con una medida semanal, así: antes de prender el equipo de bombeo (nivel estático) y antes de apagar el equipo de bombeo (nivel dinámico), indicando en cada caso la fecha y hora de la toma de la medida;

2. Deberá allegar en un término de 60 días un sistema de medición de caudales en la tubería de salida de la bomba y llevar registro semanal del volumen de agua captado, para presentarlos a la Corporación de manera anual, en los formatos establecidos por CORNARE, que se anexan al presente informe técnico, para la respectiva evaluación por parte de la Corporación.

3. De manera inmediata deberá realizar el encerramiento del pozo para protegerlo de la contaminación en su cercanía y evitar el ingreso de personas y animales al pozo.

4. En un término de sesenta días calendario, deberá instalar o mantener instalado a la salida del pozo, un medidor de caudal acumulativo en buen estado, un dispositivo para la toma de muestras de agua (grifo) y dentro del pozo una tubería para la toma de niveles en PVC de 1" de diámetro hasta la profundidad de instalación del equipo de bombeo, además deberá tener las instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas de tal forma que le permitan a la Corporación realizar el monitoreo y seguimiento del caso.

5. Debe presentar anualmente informe de avance del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en el formato F-CS-59_Informe_Avance_PUEAA_ Sector Productivo_ V.03, con sus respectivas evidencias y actividades ejecutadas, de acuerdo con lo aprobado en el presente informe. Los formatos para este proceso se encuentran disponibles en la página Web de Cornare en el siguiente enlace: https://www.cornare.gov.co/documentos-de-interes.

6. Presente en un término de 15 días hábiles el Formulario Único Nacional para Inventario de Puntos de Aguas Subterráneas, FUNIAS, completamente

icontec ISO 9001 SC 1544-1 icontec ISO 14001 SA 159-1 icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

diligenciado, el cual podrá encontrar en la página del ministerio en el enlace https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/formulario-unico-nacional-de-inventario-de-puntos-de-agua-subterranea-funias/.

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA, para el periodo 2026 - 2036, presentado por la sociedad **NACIENTE S.A.S.**, con base la siguiente información:

RESUMEN PUEAA		
CONSUMOS	L/s:4	
PÉRDIDAS TOTALES	%: 10	
META DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS	L/s: 0,004	%: 1
META DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS	L/s: 0	%: 0

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CANTIDAD TOTAL PARA EL PERIODO	INVERSIÓN TOTAL PARA EL PERIODO	INDICADOR
# ARBOLES A SEMBRAR (unidad)	3950	180,000,000	(Número de árboles sembrados / número de árboles programados para sembrar) * 100
# DE MACROMEDIDORES A INSTALAR O REPONER (Unidad)	1	1,500,000	(Número de macromedidores instalados o repuestos / Número de macromedidores programados a instalar o reponer)* 100
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE BAJO CONSUMO (Unidad)	20	2,000,000	(Tecnologías de bajo consumo implementadas / Tecnologías de bajo consumo programada a implementar) * 100
# DE TALLERES Y/O JORNADAS DE CAPACITACION (Unidad)	20	6,000,000	(Número de talleres y/o jornadas de capacitaciónrealizadas / Número de talleres y/o jornadas de capacitación programadas) *100
# DE PRODUCCION DE MEDIOS IMPRESOS (Unidad)	40	4,000,000	(Número de producción de medios impresos realizados / Número de producción de medios impresos programados) * 100
# DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO A IMPLEMENTAR (Unidad)	2	70,000,000	(Número de sistemas de almacenamiento implementados / Número dee sistemas de almacenamientos programados a implementar) * 100
OTROS: Donación Botellas de agua (Unidad)	7500	11,250,000	(Número de botellas donadas / Número de botellas porgramada para donar) *100

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad **NACIENTE S.A.S.**, a través de su Representante legal el señor **SEBASTIAN RADI VILLEGAS**, para que cumpla con las siguientes actividades:

1. Deberá conservar las áreas de protección hídrica, velar por la protección de la vegetación protectora existente y cooperar para reforestar las áreas de protección hídrica con especies nativas de la región. Además, se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal.
2. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT Municipal.
3. Conservar las áreas de protección hídrica o cooperar para su reforestación con especies nativas de la región. Se deben establecer los retiros reglamentarios según lo estipulado en el POT Municipal.
4. Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas por su actividad, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo.

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

ARTÍCULO QUINTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.

PARAGRAFO: Dicha visita estará sujeta al cobro.

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al beneficiario de la presente Concesión, que este no Grava con servidumbre los predios por donde debe pasar el canal conductor o establecer la obra, en caso de que tal servidumbre se requiera y no se llegare a ningún acuerdo señalado en el artículo 2.2.3.2.14.14. del Decreto 1076 de 2015, la parte interesada deberá acudir a la vía Jurisdiccional.

ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolución N°112-7296-2017, de diciembre 21 de 2017, la Corporación Aprobó El Plan de Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Negro, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga la presente concesión.

ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigor el respectivo Plan.

PARÁGRAFO: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO NOVENO: Esta concesión contiene la prohibición de cesión total o parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa autorización de la Autoridad Ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO: Son causales de caducidad las contempladas en el Decreto – Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015.

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: INFORMAR a la Sociedad **NACIENTE S.A.S.**, representado legalmente por el señor **SEBASTIAN RADI VILLEGAS** que, cuando por alguna razón el pozo sea abandonado, el concesionario deberá **INFORMAR** a CORNARE, para que esta evalúe si el pozo se puede habilitar como piezómetro o si se deberá sellar de manera permanente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el pozo se puede habilitar como piezómetro, el concesionario, deberá realizar las obras necesarias para tal fin, y permitir el acceso de los funcionarios de la corporación al piezómetro, para el monitoreo de niveles y calidad del agua.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el pozo se deba sellar, el concesionario deberá hacerlo teniendo en cuenta lineamientos técnicos establecido por CORNARE. Anexar el documento "Recomendaciones para el sellado de pozos y aljibes" que se encuentra en: *CORDC01\S.Gestion\MISIONALES\Gestion integral RRNN\Autoridad ambiental\Tramites Ambientales\ Anexos*

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la presente concesión de aguas, que deberá cancelar por concepto de tasa por uso por aprovechamiento del recurso hídrico, el valor que se establecerá en la factura que periódicamente expedirá La Corporación, de acuerdo al establecido al Decreto 1076 de 2015.

PARÁGRAFO. Si el interesado no se encuentra haciendo uso parcial o total de la concesión, deberá informar a Cornare, mediante oficio, con copia al expediente ambiental, sobre la situación generadora del hecho, para efectos de realizar la verificación respectiva y tomar las medidas pertinentes en cuanto el cobro de la tasa por uso. De lo contrario, el cobro se realizará agotando el procedimiento establecido en la norma, la cual determina que este se efectúa teniendo en cuenta el caudal asignado en al acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo RECURSO HÍDRICO para su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección de Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia sobre Tasa por uso**.**

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: ADVERTIR al usuario que no podrá hacer uso del permiso otorgado hasta que no quede debidamente ejecutoriada la presente actuación administrativa.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a la sociedad **NACIENTE S.A.S.**, con **Nit** 900.388.356, Representada legalmente por el señor **SEBASTIAN RADI VILLEGAS**, identificado con cedula de ciudadanía número 71.370.479, o quien haga sus veces al momento.

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO VIGESÍMO: ORDENAR la **PUBLICACIÓN** del presente acto administrativo en Boletín Oficial de Cornare a través de su Página Web, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS
SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES

Proyectó: Juana Yiset Gómez Pineda 16/10/2026 RECURSO HÍDRICO
Técnico: Héctor Mario Herrera
Expediente: 056150246691
Proceso: tramite ambiental

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Anexo 1: Aviso de la concesión de aguas subterráneas.
Anexo 2: Registro Fotográfico.
Anexo 3: Determinantes Ambientales.
Anexo 4. Registros eléctricos y diseño técnico del pozo de Naciente.
ANEXO 5. Formato de monitoreo de niveles y caudales de pozos y aljibes

---

Código Connecta	0F9E21B284844D14
Expediente	056150246691
Radicado inicial del trámite	CE-03779-2026
Elaborado por	Juana Yiset Gómez Pineda
Fecha de elaboración	16/10/2026

icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Certificado de Control y Firmas Digitales

Escanea para verificar

Documento: RESOLUCION.pdf

Hash SHA-256 Original: 88c5a19250c2bb48713505b1c8dee8c0e4a470e05fcf47d2a436d880a285f914

Fecha de Carga: 19/10/2026 15:06:30

TRAZABILIDAD INSTITUCIONAL (PROYECCION Y VISTO BUENO)

Proyectó: Alvaro de Jesus López Galvis


Revisión directa sin circuito de vistos buenos previos.

Firmante: Alvaro de Jesus López Galvis

Correo: alopezg@cornare.gov.co

Fecha: 19/10/2026 15:06:35

IP: No detectada



AVISO LEGAL: La falsificación de documento público en Colombia es un delito contra la fe pública, tipificado en el Código Penal (Ley 599 de 2000), Artículo 287, que castiga a quien altere o cree documentos falsos capaces de servir como prueba. Las penas oscilan entre 48 y 108 meses de prisión para particulares, y aumentan de 64 a 144 meses para servidores públicos.